



KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIĘDZYCHODZIE
ul. Zewnętrzna 4
64-400 Międzychód
www.miedzychod.psp.wlkp.pl

tel. 48 95 748 2555
fax. 48 95 748 2555 wew. 106
e-mail; kppspmiedzychod@psp.wlkp.pl

Międzychód, 24 czerwca 2019 r.

**Pan
Witold Maciołek
Burmistrz Sierakowa
ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków**

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 czerwca 2019 r. dotyczące utrudnienia w życiu codziennym mieszkańców Sierakowa poprzez głośnie alarmowanie członków OSP, Komenda Powiatowa PSP w Międzychodzie informuje, że zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. poz. 1317) do systemu może być włączona jednostka, która posiada m. in.: **skuteczny system powiadamiania i alarmowania oraz urządzenie radiowe w sieci łączności kserg na potrzeby działań ratowniczych**. Poprzez analogię, możliwość współpracy z kserg uzyskać może jednostka, która spełnia ww. warunki.

Biorąc powyższe pod uwagę informuję, że za skuteczny system powiadamiania i alarmowania nie może zostać uznany system bazujący na rozwiązaniu telefonii komórkowej, tj. SMS, działający poza kontrolą PSP, w trybie asynchronicznym, bowiem z jego natury wynika, że nie posiada przymiotów usługi gwarantowanej. Za skuteczny system powiadamiania i alarmowania uznany może zostać system, który działa w trybie synchronicznym, umożliwiającym bieżącą kontrolę stanu działania usługi i znajduje się w infrastrukturze PSP. Za taki uznano system **selektywnego alarmowania**, który **stanowi podstawowy system powiadamiania i alarmowania jednostek do działań**. Zatem rozwiązanie bazujące na usłudze SMS może stanowić jedynie rozwiązanie dodatkowe i to pod warunkiem, że w przekazywanych za jego pomocą treściach nie będą znajdować się informacje dotyczące danych osobowych.